

Platí pro areál Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 - Holešovice

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Tento Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se v prostorách budovy a přivolání jednotky HZS v případě vzniku požáru.

Provoz ohlašovny požáru zabezpečuje

V pracovní i mimopracovní době – pracovník ostrahy objektu na telefonním čísle:

724 592 983

Ohlašovna požáru Hasičského záchranného sboru (HZS) - operační středisko:

150

Ohlášení vzniku požáru na ohlašovnu požáru areálu se provádí podle požární poplachové směrnice, která tvoří nedílnou součást dokumentace požární ochrany.

Způsob oznámení vzniku požáru v administrativní budově

Tlačítka a hlásiči EPS, použitím dostupné telefonické techniky, případně voláním HOŘÍ pro bezprostřední okolí.

Činnost pracovníka ohlašovny při přijetí oznámení o vzniku požáru v pracovní době

Pracovník ohlašovny požáru při přijetí hlášení o vzniku požáru v administrativní budově telefonicky nebo osobně ověřuje:

- kde vznikl požár a co hoří (jaká část objektu, prostor, druh materiálu nebo zařízení),
- rozsah požáru,
- stav hasebních prací,
- nutnost vyhlášení evakuace osob pro celý areál nebo jeho část

Činnost pracovníka ohlašovny po přijetí oznámení o vzniku požáru v pracovní době

Pracovník ohlašovny požáru podle rozsahu nebezpečí, ohrožení a místa vzniku požáru zajistí

- ohlášení vzniku požáru na linku tísňového volání HZS tel. č. **150**,
- vyhlášení evakuace pro osoby, které se nacházejí v administrativní budově, popř. ohroženém prostoru,
- ohlášení vzniku požáru správě budovy

Činnost pracovníka ohlašovny při zjištění vzniku požáru v mimopracovní době

Pracovník ohlašovny požáru

- ohlásí vznik požáru na linku tísňového volání HZS tel. č. **150**,

- zajistí vyhlášení evakuace pro osoby, které se mohou nacházet v budově, popř. ohroženém prostoru,
- do příjezdu zásahové jednotky organizuje případnou evakuaci osob a materiálu z budovy,
- zajistí zpřístupnění prostor pro zásahovou jednotku HZS popř. Policii ČR a provede dočasné střežení budovy.

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je vyhlášen akustickou sirénou a domácím rozhlasem, případně voláním "HOŘÍ" (pro bezprostřední okolí) ze stanoviště ostražky objektu a ohlašovny požáru.

Ohlášení požáru na linku tísňového volání č. 1 5 0 se provádí následovně

"Zde ohlašovna požáru areálu Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 - Holešovice, u telefonu" (jméno a pracovní zařazení). **"Chtěl(a) bych nahlásit požár budovy xy v areálu Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 - Holešovice**

(ještě jednou zopakuje označení objektu a adresu) **"Hoří zde:"**

- Dále uvede bližší informace o vzniku požáru (např. číslo podlaží) a požádá o pomoc jednotky HZS. Návazně uvede telefonní číslo, ze kterého volá a vyčká tzv. "zpětného dotazu", příp. uvede další možnost spojení pro ověření vzniku požáru a možnosti příjezdu jednotky HZS.
- **Dále postupuje dle pokynů operačního důstojníka.**

Informace o vzniku požáru


se oznamují telefonicky nebo osobně i po uhašení požáru vlastními silami. Pokud již byla přivolána jednotka, a pokud už došlo k uhašení požáru před příjezdem jednotky, oznámí se uhašení požáru na operační středisko HZS.

Činnost pracovníka ohlašovny po splnění ohlašovací povinnosti

Pracovník ohlašovny požáru:

- vyčká tzv. "zpětného dotazu" a dohodne místo, kde a kdo bude jednotku HZS očekávat,
- zajistí klíče od požárem zasaženého objektu, popř. otevření potřebných vchodů k vedení případného hasebního zásahu,
- sleduje průběh evakuace a následně předá informace veliteli zásahu o rozsahu evakuace, evakuovaných a neevakuovaných osobách, rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech, které se mohou nacházet v objektu
- dále se řídí pokyny velitele zásahu.

V Praze dne 31. 3. 2022


.....
Tomáš Hůbl
předseda představenstva


.....
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

Zpracoval: Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v PO, Inženýring PO a BOZP, s.r.o.
číslo osvědčení MV ČR: Z – 195/2000